



CZEMPIŃ
ŁĄCZY

Czempin, dnia 06.07.2021 r.

FZ.271.1.1.15.2020

Postępowanie dotyczące zadania pn.:

„Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin”

W związku z przesłanym zapytaniem oraz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

W projekcie budowlanym „Budowa ścieżek edukacyjnych w Borowie” w punkcie 9 oraz 10 mamy zapis, że należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia koryta nie mniejszy niż $I_s = 1,00$. „W miejscach nie uzyskania wymaganej nośności podłoża należy wykonać częściową wymianę gruntu lub wzmocnienie gruntu cementem.”

Nawierzchnie ścieżek są zaprojektowane w terenie zielonym dla ruchu pieszego z nawierzchni wodoprzepuszczalnej wskaźnik zagęszczenia wyższy niż $I_s = 1,00$ stosuje się dla budowy dróg oraz autostrad proszę o obniżenie wskaźnika do $I_s = 0,95$ odpowiedniego dla powyższego rodzaju ścieżek oraz parametr modułu odkształcenia do 45MPa.

Kolejny zapis zaprzecza idei ścieżki wodoprzepuszczalnej, wzmocnienie gruntu cementu zamyka możliwość przepuszczenia wody, prosimy o wykreślenie zapisu z projektu.

Odpowiedź

Należy dostosować podłoże do grupy nośności gruntów G1 o module odkształcenia min. 80MPa i $I_s = \min. 1,0$. W miejscach nie uzyskania wymaganej nośności podłoża należy wykonać częściową wymianę gruntu na piasek lub inne kruszywo o odpowiedniej przepuszczalności. W miejscach nieuzyskania wymaganej nośności podłoża pomimo zastosowania wymiany gruntu należy wzmocnić miejscowo grunt cementem. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu i należy rozumieć go w powyższy sposób.

Pytanie 2

Czy budowa ścieżki edukacyjnej, wiaty edukacyjnej oraz instalacji fotowoltaicznej w Borowie jest objęty pozwoleniem na budowę? Jeżeli tak proszę o przekazanie pozwoleń na budowę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budowa ścieżek edukacyjnych oraz wykonanie wiaty objęte są pozwoleniami na budowę. W załączeniu przekazuje przedmiotowe decyzje. Jednocześnie zamawiający informuje, że wykonanie instalacji fotowoltaicznej nie jest objęte decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.

Pytanie 3

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy niż 370 W, tej samej klasy, przy założeniu, że finalna moc instalacji (suma mocy paneli) będzie najbliższa 50 kWp, ale nie przekraczająca jej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy pod warunkiem uzyskania mocy całej instalacji nie mniejszej niż 49,95 kW.

Pytanie 4

W związku z znacznym przesunięciem terminu rozstrzygnięcia postępowania czy zamawiający zmieni (przedłuży) daty podane w poniższym zapisie PFU



CZEMPIŃ
ŁĄCZY

„4.7.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego zgłoszenia/pozwolenia na budowę do 30.06.2022 r.), budowa, odbiory, trwały nie dłużej niż do 29.12.2023 r.”

Odpowiedź

Zamawiający zmienia (przedłuża) daty podane w zapisie PFU w następujący sposób: „projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego zgłoszenia/pozwolenia na budowę do 30.12.2022 r.), budowa, odbiory, trwały nie dłużej niż do 29.12.2023 r.”

Pytanie 5

Proszę o przekazanie dokumentacji powykonawczej, części dotyczącej kanalizacji deszczowej/sanitarnej wykonanej na działkach 617, 618, 619 w ramach przebudowy Placu Zielonego Rynek w Czempiniu.

Odpowiedź

W załączeniu Zamawiający przesyłam mapę zasadniczą wraz ze wskazanym przebiegiem kanalizacji deszczowej na terenie przedmiotowych działek.

Pytanie 6

Przy dawnym Gimnazjum w Borowie zaprojektowana została stacja meteorologiczna. Czy zamawiający zapewni w miejscu lokalizacji urządzenia (tam gdzie będą czujniki pomiarowe i ekran) dostępu do sieci WiFi o odpowiednio silnym sygnale, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia – przesyłanie danych metrologicznych poprzez dedykowaną platformę internetową.

Odpowiedź

W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń koniecznych do przesłania sygnału Wykonawca powinien przewidzieć ich zastosowanie i uwzględnić ich wykonanie w swojej ofercie. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiający dopuszcza transmisję danych poprzez GPRS.

Pytanie 7

W PFU podane są konkretne wymiary małej architektury co sugerują konkretnego producenta/dostawcę, a jest to sprzeczne z przepisami zamówień publicznych. Czy zamawiający zgadza się, żeby na podane wymiary małej architektury była przyjęta z tolerancją do +/- 5 %.

Odpowiedź

Wymiary zastosowanej małej architektury są orientacyjnymi wymiarami jakich oczekuje Zamawiający, tym samym dopuszczona zostaje tolerancja +/- 5 %.

Sprawę prowadzi:
Joanna Michalska
Tel. 61/28-26-703, wew. 133
j.michalska@ug.czempin.pl

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Adamczak
mgr Paulina Adamczak

Z up. Burmistrza

Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza
Gminy Czempin