

Czempin, dnia 06.07.2021 r.

FZ.271.1.1.15.2020

**Postępowanie dotyczące zadania pn.:**

**„Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin”**

W związku z przesłanym zapytaniem oraz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1**

W projekcie budowlanym „Budowa ścieżek edukacyjnych w Borowie” w punkcie 9 oraz 10 mamy zapis, że należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia koryta nie mniejszy niż  $I_s = 1,00$ . „W miejscach nie uzyskania wymaganej nośności podłoża należy wykonać częściową wymianę gruntu lub wzmocnienie gruntu cementem.”

Nawierzchnie ścieżek są zaprojektowane w terenie zielonym dla ruchu pieszego z nawierzchni wodoprzepuszczalnej wskaźnik zagęszczenia wyższy niż  $I_s = 1,00$  stosuje się dla budowy dróg oraz autostrad proszę o obniżenie wskaźnika do  $I_s = 0,95$  odpowiedniego dla powyższego rodzaju ścieżek oraz parametr modułu odkształcenia do 45MPa.

Kolejny zapis zaprzecza idei ścieżki wodoprzepuszczalnej, wzmocnienie gruntu cementu zamyka możliwość przepuszczenia wody, prosimy o wykreślenie zapisu z projektu.

**Odpowiedź**

Należy dostosować podłoże do grupy nośności gruntów G1 o module odkształcenia min. 80MPa i  $I_s = \text{min. } 1,0$ . W miejscach nie uzyskania wymaganej nośności podłoża należy wykonać częściową wymianę gruntu na piasek lub inne kruszywo o odpowiedniej przepuszczalności. W miejscach nieuzyskania wymaganej nośności podłoża pomimo zastosowania wymiany gruntu należy wzmocnić miejscowo grunt cementem. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu i należy rozumieć go w powyższy sposób.

**Pytanie 2**

Czy budowa ścieżki edukacyjnej, wiaty edukacyjnej oraz instalacji fotowoltaicznej w Borowie jest objęty pozwoleniem na budowę? Jeżeli tak proszę o przekazanie pozwoleń na budowę.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że budowa ścieżek edukacyjnych oraz wykonanie wiaty objęte są pozwoleniami na budowę. W załączeniu przekazuje przedmiotowe decyzje. Jednocześnie zamawiający informuje, że wykonanie instalacji fotowoltaiczną nie jest objęte decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.

**Pytanie 3**

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy niż 370 W, tej samej klasy, przy założeniu, że finalna moc instalacji (suma mocy paneli) będzie najbliższa 50 kWp, ale nie przekraczająca jej.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy pod warunkiem uzyskania mocy całej instalacji nie mniejszej niż 49,95 kW.

**Pytanie 4**

W związku z znacznym przesunięciem terminu rozstrzygnięcia postępowania czy zamawiający zmieni (przedłuży) daty podane w poniższym zapisie PFU

#### „4.7.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego zgłoszenia/pozwolenia na budowę do 30.06.2022 r.), budowa, odbiory, trwały nie dłużej niż do 29.12.2023 r.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zmienia (przedłuża) daty podane w zapisie PFU w następujący sposób: „projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego zgłoszenia/pozwolenia na budowę do 30.12.2022 r.), budowa, odbiory, trwały nie dłużej niż do 29.12.2023 r.”

#### **Pytanie 5**

Proszę o przekazanie dokumentacji powykonawczej, części dotyczącej kanalizacji deszczowej/sanitarnej wykonanej na działkach 617, 618, 619 w ramach przebudowy Placu Zielonego Rynek w Czempiniu.

#### **Odpowiedź**

W załączeniu Zamawiający przesyłam mapę zasadniczą wraz ze wskazanym przebiegiem kanalizacji deszczowej na terenie przedmiotowych działek.

#### **Pytanie 6**

Przy dawnym Gimnazjum w Borowie zaprojektowana została stacja meteorologiczna. Czy zamawiający zapewni w miejscu lokalizacji urządzenia (tam gdzie będą czujniki pomiarowe i ekran) dostępu do sieci WiFi o odpowiednio silnym sygnale, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia – przesyłanie danych metrologicznych poprzez dedykowaną platformę internetową.

#### **Odpowiedź**

W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń koniecznych do przesłania sygnału Wykonawca powinien przewidzieć ich zastosowanie i uwzględnić ich wykonanie w swojej ofercie. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiający dopuszcza transmisję danych poprzez GPRS.

#### **Pytanie 7**

W PFU podane są konkretne wymiary małej architektury co sugeruję konkretnego producenta/dostawcę, a jest to sprzeczne z przepisami zamówień publicznych. Czy zamawiający zgadza się, żeby na podane wymiary małej architektury była przyjęta z tolerancją do +/- 5 %.

#### **Odpowiedź**

Wymiary zastosowanej małej architektury są orientacyjnymi wymiarami jakich oczekuje Zamawiający, tym samym dopuszczona zostaje tolerancja +/- 5 %.

Z upoważnienia Burmistrza

Andrzej Socha

Zastępca Burmistrza



**CZEMPIŃ**  
ŁĄCZY

Sprawę prowadzi:

Joanna Michalska

Tel. 61/28-26-703, wew. 133

[j.michalska@ug.czempin.pl](mailto:j.michalska@ug.czempin.pl)