



# Urząd Gminy w Czempiniu

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempin

Czempin, dnia 06.06.2024 r.

OR 0003.5.2024

**Pan**  
**Michał Kościuszko**  
**Radny Rady Miejskiej w Czempiniu**

## **Dotyczy: interpelacji z dnia 31.05.2024 r.**

Dziękując za złożoną przez Pana interpelację, informuję, że w dniu 28 maja 2024 roku zostały wykonane prace polegające na osuszaniu drogi gminnej oraz niektórych domostw po obfitych deszczach. W czynnościach porządkowych brały udział jednostki OSP Straży Pożarnej z Racotu, Głuchowa i Czempinia a także jednostka WUKO z Czempinia. Sieć kanalizacji deszczowej projektowana jest na średnie opady atmosferyczne. Intensywny i gwałtowny opad deszczu w dniu 28 maja 2024r sięgający blisko 50 l/m<sup>2</sup> spowodował znaczne przekroczenie możliwości odbiorczych sieci, która w powiązaniu ze spływającą w dużych ilościach wodą z posesji prywatnych uniemożliwiła normalny odbiór intensywnych opadów. Nadmienić również należy, że tak intensywny opad i płynące znaczne ilości wody z pól i dróg gruntowych, które nie są utwardzone, spowodowały przekroczenie dopuszczalnych stanów w rowach odwadniających, których zadaniem jest odprowadzenie i wchłonięcie wody.

W wyniku przeprowadzonej akcji Straży Pożarnej została przepompowana woda do sieci kanałów burzowych i poza zalany obszar tym samym umożliwiając spływ wody i odciążenie pozostałych odcinków, które nie miały możliwości odbioru takich ilości wody i odprowadzenie jej do rowu melioracyjnego.

Działania licznych służb udrożniły przepustowość sieci deszczowej i odprowadziły zebraną wodę z obniżen na drodze gminnej po czym został przywrócony normalny ruch samochodowy. Sieć kanalizacji deszczowej została sprawdzona wraz z rowami chłonnymi w kolejne dni po opadach.

Rowy chłonne na całej długości spełniły swoją rolę odprowadzając i wchłaniając wodę deszczową.

W ramach działań zapobiegawczych zaplanowany jest przegląd kontrolny sieci deszczowej niezwłocznie po opanowaniu stanów alarmowych w innych częściach Gminy. Z uwagi na coraz częściej pojawiające się anomalie pogodowe planowane jest prowadzenie oczyszczania studzienek sieć kanalizacji deszczowej, pogłębianie rowów przydrożnych i systematyczne oczyszczanie ich w szerszym zakresie, a także działania zapobiegawcze, przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanych działań zapobiegawczych w miarę posiadanych środków w budżecie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:


Krzysztof Kram

Kierownik

Referatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tel. 61 2826703 w. 118

e-mail: k.kram@ug.czempin.pl

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki

Kierownik  
Referatu Środowiska i Gospodarki  
Komunalnej

mgr inż. Krzysztof Kram

www.czempin.pl

email: urzad@ug.czempin.pl

tel.: +48(61) 282 67 03

fax: (61) 282 63 02

NIP: 698-17-22-479